

CÔNG AN TP HÀ NỘI
**PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY,
CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/PCCC

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**GIẤY PHÉP LƯU THÔNG
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
VÀ VẬT LIỆU, CẦU KIẾN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY**

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Kiểm soát cháy về việc cấp Giấy phép lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cầu kiện ngăn cháy, chống cháy tại văn bản số 03LT/KSC ngày 21 tháng 7 năm 2026;

Căn cứ kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cầu kiện ngăn cháy, chống cháy số VNT.26/C11.18.0529 ngày 20/7/2026 và VNT.26/C11.19.0529 ngày 20/7/2026 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam.

**PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ
CẤP PHÉP:**

Mẫu: Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ghi tại trang 02, 03 của Công ty Cổ phần Kiểm soát cháy (M.S.D.N: 1102140470), địa chỉ: Lô D, Đường số 6, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia Long An, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam sản xuất.

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vật liệu, cầu kiện ngăn cháy, chống cháy được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu theo mẫu đã được cấp giấy phép thì được phép lưu thông trên thị trường./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Kiểm soát cháy;
- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH;
- Đ/c Trưởng phòng;
- Lưu: PC07, Đ2(Dùng).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Thượng tá Ngô Tiến Long

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY
ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG

(Kèm theo Giấy phép lưu thông số/PCCC, ngày/...../2026
của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội)

TT	Tên, ký, mã hiệu phương tiện/vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy	Thông số kỹ thuật	Nơi sản xuất	Năm sản xuất*	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố	Ghi chú
1	Bình chữa cháy xách tay bột ABC loại 4kg Ký mã hiệu: FC04-DP	- Phân loại: Bình chữa cháy xách tay - Chất chữa cháy nạp trong bình**: Bột Chữa Cháy ABC - $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. - Tầm phun xa: 4m-6m - Thời gian phun hiệu quả: $\geq 13\text{s}$ - Khối lượng nạp/hệ số nạp và dung sai: 4kg ($\pm 2\%$) - Tổng trọng lượng: 6,4kg $\pm 3\%$ - Khí đẩy: Nito - Áp suất làm việc: 1,2-1,45Mpa - Áp suất thử vỏ bình tại nhà máy: 2,1Mpa - Áp xuất nén nổ: $> 5,5\text{Mpa}$ - Vật liệu chế tạo**: Vỏ bình thép carbon thấp, van đồng, vòi nhựa - Nhiệt độ làm việc: 5°C-60°C - Công suất chữa cháy: 2A-55B-C - Thời gian sử dụng**: 5 năm từ ngày sản xuất	Công ty Cổ phần Kiểm soát cháy/Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C11.18.0529 ngày 20/7/2026 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam

TT	Tên, ký, mã hiệu phương tiện/vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy	Thông số kỹ thuật	Nơi sản xuất	Năm sản xuất*	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố	Ghi chú
2	Bình chữa cháy xách tay bột ABC loại 8kg Ký mã hiệu: FC08-DP	- Phân loại: Bình chữa cháy xách tay - Chất chữa cháy nạp trong bình**: Bột Chữa Cháy ABC - $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. - Tầm phun xa: 4m-6m - Thời gian phun hiệu quả: $\geq 17\text{s}$ - Khối lượng nạp/hệ số nạp và dung sai: 8kg ($\pm 2\%$) - Tổng trọng lượng: 11,9kg $\pm 3\%$ - Khí đẩy: Nitơ - Áp suất làm việc từ 1,2-1,45Mpa - Áp suất thử vỏ bình tại nhà máy: 2,1Mpa - Áp xuất nén nổ: $> 5,5\text{Mpa}$ - Vật liệu chế tạo**: Vỏ bình thép carbon thấp, van đồng, vòi nhựa - Nhiệt độ làm việc: 5°C-60°C - Công suất chữa cháy: 4A-144B-C - Thời gian sử dụng**: 5 năm từ ngày sản xuất	Công ty Cổ phần Kiểm soát cháy/Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C11.19.0529 ngày 20/7/2026 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam

* Năm sản xuất của mẫu phương tiện trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lưu thông.

** Theo thông tin trên tài liệu kỹ thuật công bố của nhà sản xuất

Công ty Cổ phần Kiểm soát cháy chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, phương tiện PCCC, CNCH sản xuất, phân phối, lưu thông trên thị trường theo các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố.